

工程联系单

工程名称：莆田第二中学校区室内消防系统及生活给水系统改造工程

编号：C-05

致：福建建发工程咨询有限责任公司（监理单位）

事由：调整室外消防以及生活给水管道 排气阀事宜

具体内容如下：根据设计图纸水施图号 1/1，消防及给水管道改造总平面更改图和甲方要求，室外管道敷设由于管道存在走向多处高、低、拐弯。为了防止管道局部空气积压、不畅通影响升压，因此在室外消防以及生活给水管道以及宿舍楼屋面管道分别增设 DN25 排气阀。

请给予审批。

承包人：（盖章）中建八达建设有限公司

项目经理：[Signature] 日期：[Date]

监理（部）机构审查意见：

[Signature]

项目监理机构：（盖章）

总/专业监理工程师：[Signature] 日期：[Date]

建设单位审定意见：

建设单位（盖章）

现场负责人：[Signature] 日期：[Date]